

Groepenverklaring van: Tuinderij fase 5 Thuisvester

**TV 01
Zundert**

Verdeler: HVK 01

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornuis

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

Groepenverklaring van: *Tuinderij fase 5 Thuisvester*

TV 02

Zundert

Verdeler: HVK 02

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornuis

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

Groepenverklaring van: Tuinderij fase 5 Thuisvester

TV 03

Zundert

Verdeler: HVK 03

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornois

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

Groepenverklaring van: Tuinderij fase 5 Thuisvester

**TV 04
Zundert**

Verdeler: HVK 04

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornois

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

Groepenverklaring van: *Tuinderij fase 5 Thuisvester*

**TV 05
Zundert**

Verdeler: HVK 05

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornois

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

Groepenverklaring van: Tuinderij fase 5 Thuisvester

**TV 06
Zundert**

Verdeler: HVK 06

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornois

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

Groepenverklaring van: *Tuinderij fase 5 Thuisvester*

TV 07

Zundert

Verdeler: HVK 07

Groepen:

Aardlekschakelaar Q1:

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp Compressor
- F4** Wasdroger

Aardlekschakelaar Q2:

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte, rookmelder
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp Regeling
- F8**

Aardlekschakelaar Q3:

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02
- F10** Wasmachine
- F11** Vaatwasser
- F12**

Aardlekautomaat :

- K1** Fornois

Loze leidingen:

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.